

《消防安全設備檢修申報書》



林水滢

申報年度：2026全年度

申報日期：2026/03/30

檢查日期：2026/03/17~2026/03/17

場所名稱：亞東學校財團法人亞東科技大學

場所地址：新北市板橋區四川路二段58號

管理權人：黃茂全

電子郵件：無

電話：02-7738-0145

專技人員：林水滢

消士證字第1599號

電話：0936-614-621

案件聯絡：林水滢 電話：0936614621

消防安全設備檢修報告書

場所概要	場所名稱	亞東學校財團法人亞東科技大學		
	場所地址	新北市板橋區四川路二段58號		
	建物樓層	地下3樓/地上13樓	申報場所樓層	B3F~13F
	使用執照字號	96板使字第149號等	使用執照用途	防空避難室兼停車空間. 教室. 研究室、宿舍、辦公室等(詳如附件)
	總樓地板面積	91398.62	實際用途	學校教室
	構造	鋼筋混凝土	營登、商登或公司登記證	無(學校)
管理權人	姓名	黃茂全		
	電話	02-7738-0145		
專技人員	姓名	林水滢	電話	0936-614-621
	證書字號	消士證字第1599號		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表 元智大樓(B2F~10F、RF)		申請書	檢修申報申請書	
消防安全設備種類及數量表 地下停車場		委託書	委託書	
消防安全設備種類及數量表 有庠大樓(10F~RF)第三頁		業主證件	身分證	
消防安全設備種類及數量表 有庠大樓(B3F~9F)第一頁		使用執照	使用執照	
消防安全設備種類及數量表 有庠大樓(B3F~9F)第二頁		使用執照	元智大樓-使用執照	
消防安全設備種類及數量表 誠勤大樓(11F~12F、RF)		使用執照	有庠大樓-使用執照	
消防安全設備種類及數量表 誠勤大樓(B3F~10F)		使用執照	誠勤大樓-使用執照	
消防安全設備種類及數量表 實習大樓		使用執照	實習工廠大樓-使用執照	
滅火器檢查表 元智大樓		平面圖	元智大樓	
滅火器檢查表 地下停車場		平面圖	有庠大樓	
滅火器檢查表 有庠科技大樓		平面圖	停車場(泡沫)	
滅火器檢查表 誠勤大樓		平面圖	停車場	
滅火器檢查表 實習大樓		平面圖	誠勤大樓	
室內消防栓設備檢查表 元智大樓、實習大樓		平面圖	實習工廠大樓	
室內消防栓設備檢查表 地下停車場		其他附件	消防設備士相關證照	
室內消防栓設備檢查表 有庠科技大樓		其他附件	排煙風量表	
室內消防栓設備檢查表 誠勤大樓				
自動撒水設備檢查表 有庠科技大樓				
自動撒水設備檢查表 誠勤大樓				
泡沫滅火設備檢查表 地下停車場				
泡沫滅火設備檢查表 有庠科技大樓				
火警自動警報設備檢查表 元智大樓				

火警自動警報設備檢查表(附表一) 元智大樓		
火警自動警報設備檢查表 地下停車場		
火警自動警報設備檢查表(附表一) 地下停車場		
火警自動警報設備檢查表 有庠科技大樓		
火警自動警報設備檢查表(附表一) 有庠科技大樓		
火警自動警報設備檢查表 誠勤大樓		
火警自動警報設備檢查表(附表一) 誠勤大樓		
火警自動警報設備檢查表 實習大樓		
火警自動警報設備檢查表(附表一) 實習大樓		
緊急廣播設備檢查表 元智大樓		
緊急廣播設備檢查表 地下停車場		
緊急廣播設備檢查表 有庠科技大樓		
緊急廣播設備檢查表 誠勤大樓		
標示設備檢查表 元智大樓		
標示設備檢查表 地下停車場		
標示設備檢查表 有庠科技大樓		
標示設備檢查表 誠勤大樓		
標示設備檢查表 實習大樓		
避難器具檢查表 元智大樓		
避難器具檢查表(附表) 元智大樓		
避難器具檢查表 有庠大樓		
避難器具檢查表(附表) 有庠大樓		
避難器具檢查表 誠勤大樓		
避難器具檢查表(附表) 誠勤大樓		
避難器具檢查表 實習大樓		
避難器具檢查表(附表) 實習大樓		
緊急照明設備檢查表 元智大樓		
緊急照明設備檢查表 地下停車場		
緊急照明設備檢查表 有庠科技大樓		
緊急照明設備檢查表 誠勤大樓		
緊急照明設備檢查表 實習大樓		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 元智大樓(1)		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 元智大樓(2)		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 地下停車場		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 有庠科技大樓(1)		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 有庠科技大樓(2)		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 誠勤大樓(1)		

緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 誠勤大樓(2)		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈) 實習大樓		
連結送水管檢查表 有庠科技大樓		
連結送水管檢查表 誠勤大樓		
消防專用蓄水池檢查表 有庠科技大樓		
消防專用蓄水池檢查表 誠勤大樓		
排煙設備檢查表 有庠科技大樓(自然排煙)		
排煙設備檢查表 有庠科技大樓(室內排煙)		
排煙設備檢查表 有庠科技大樓(梯間排煙)		
排煙設備檢查表 誠勤大樓		
緊急電源插座檢查表 有庠科技大樓		
緊急電源插座檢查表 誠勤大樓		
配線檢查表		

消防安全設備改善計畫書

檢修結果：符合



元智大樓(B2F~10F、RF)

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	RF
乾粉滅火器	5	13	15	12	9	13	16	10	26	11	10	8	
消防幫浦	1												
室內消防栓	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
測試用出水口													1
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器													
自動警報逆止閥													
末端查驗閥													
撒水送水口													
泡沫原液槽													
比例混合器													
一齊開放閥													
泡沫噴頭													
感知撒水頭													
泡沫消防栓箱													
火警受信總機			1										
手動報警機	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
探測器	25	22			1						2		
緊急廣播主機			1										
揚聲器			15	20	20	26	20	29	21	22	30	21	
出口標示燈	6	5	10	7	3	2	4	3	3	4	4	14	1
避難方向指示燈			2			1	3	2	2	4	3	2	
緊急照明燈	8	10	21	24	19	30	27	30	21	21	36	30	
緩降機				1	1	1	1	1	1	1			
避難器具標示牌													
連結送水口													
水帶箱													
排煙機													
排煙口													
啟動裝置													
緊急電源插座													
發電機	1												
定溫式探測器		7										1	
偵煙式探測器		1	31	46	46	52	53	51	47	48	49	50	1
避難器具標示燈				2	2	2	3	2	2	1	1	2	
樓層指示燈			3	3	3	3	3	2	2	2	2		
二氧化碳滅火器			2			3				8			

地下停車場

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B2F	B1F												
乾粉滅火器	23	54												
消防幫浦	1													
室內消防栓	5	8												
測試用出水口		1												
室外消防栓														
撒水頭														
蜂鳴器	4	6												
自動警報逆止閥	2	3												
末端查驗閥														
撒水送水口														
泡沫原液槽	1													
比例混合器	1													
一齊開放閥	65	65												
泡沫噴頭	727	681												
感知撒水頭	727	681												
泡沫消防栓箱														
火警受信總機		1												
手動報警機	9	12												
探測器	3	10												
緊急廣播主機		1												
揚聲器	44	56												
出口標示燈	5	11												
避難方向指示燈	18	27												
緊急照明燈	42	45												
緩降機														
避難器具標示牌														
連結送水口														
水帶箱														
排煙機														
排煙口														
啟動裝置														
緊急電源插座														
發電機	1													
定溫式探測器	1													
偵煙式探測器	8	12												
定址式偵煙探測器	8	17												
二氧化碳滅火器		1												

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	10F	11F	12F	13F	RF									
乾粉滅火器	21	13	12	8	7									
消防幫浦														
室內消防栓	7	7	7	7	1									
測試用出水口														
室外消防栓														
撒水頭														
蜂鳴器														
自動警報逆止閥														
末端查驗閥														
撒水送水口														
泡沫原液槽														
比例混合器														
一齊開放閥														
泡沫噴頭														
感知撒水頭														
泡沫消防栓箱														
火警受信總機														
手動報警機	2	2	2	3	1									
探測器	55	57	35	8	1									
緊急廣播主機														
揚聲器	39	37	42	17	7									
出口標示燈	6	7	4	7	2									
避難方向指示燈	9	10	9	5										
緊急照明燈	53	34	46	7	3									
緩降機	1													
避難器具標示牌														
連結送水口														
水帶箱														
排煙機														
排煙口	1	1	1	1										
啟動裝置														
緊急電源插座	4	4	3											
發電機														
二氧化碳滅火器	9	3	6											
排煙啟動裝置	1	1	1	1										

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B3F	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	
乾粉滅火器	17	17	28	14	13	13	13	13	13	13	14	15	
消防幫浦													
室內消防栓	9	9	10	5	7	7	7	7	7	7	7	7	
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器	2	2	1										
自動警報逆止閥	2	2	1										
末端查驗閥	2	2	1										
撒水送水口													
泡沫原液槽	1												
比例混合器	1												
一齊開放閥	25	25	25										
泡沫噴頭	548	500	315										
感知撒水頭	548	560	315										
泡沫消防栓箱													
火警受信總機				1									
手動報警機	9	9	10	5	5	2	2	2	2	2	2	2	
探測器	36	32	68	67	55	61	54	63	67	53	62	50	
緊急廣播主機				1									
揚聲器	46	43	49	38	33	37	41	41	31	33	42	30	
出口標示燈	6	8	18	12	10	5	5	6	6	7	6	12	
避難方向指示燈	21	21	18	18	9	9	9	9	9	9	9	9	
緊急照明燈	18	21	21	20	16	17	13	21	15	14	52	35	
緩降機					1	1	1	1	1	1	1	1	
避難器具標示牌													
連結送水口				2									
水帶箱													
排煙機													
排煙口	3	3	7	4	2	1	1	1	1	1	1	1	
啟動裝置													
緊急電源插座	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
發電機													
二氧化碳滅火器	1		12	2			1					16	
避難梯	1	4	6										
撒水泵浦	1												
採水泵浦	1												
鐵捲門控制盤	13												

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B3F	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	
乾粉滅火器													
消防幫浦													
室內消防栓													
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器													
自動警報逆止閥													
末端查驗閥													
撒水送水口													
泡沫原液槽													
比例混合器													
一齊開放閥													
泡沫噴頭													
感知撒水頭													
泡沫消防栓箱													
火警受信總機													
手動報警機													
探測器													
緊急廣播主機													
揚聲器													
出口標示燈													
避難方向指示燈													
緊急照明燈													
緩降機													
避難器具標示牌													
連結送水口													
水帶箱													
排煙機													
排煙口													
啟動裝置													
緊急電源插座													
發電機													
泡沫消防幫浦	1												
採水口				2									
排煙控制盤			3										
避難器具燈	2	2	3										
排煙啟動裝置	2	3	4	6	4	2	1	1	1	1	1	1	

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	11F	12F	RF											
乾粉滅火器	7	5												
消防幫浦														
室內消防栓	3	3												
測試用出水口			1											
室外消防栓														
撒水頭	85	76												
蜂鳴器	3	1												
自動警報逆止閥	1	1												
末端查驗閥	1	1												
撒水送水口														
泡沫原液槽														
比例混合器														
一齊開放閥														
泡沫噴頭														
感知撒水頭														
泡沫消防栓箱														
火警受信總機														
手動報警機	3	3												
探測器														
緊急廣播主機														
揚聲器	21	17												
出口標示燈	18	3												
避難方向指示燈	2	3												
緊急照明燈	26	21												
緩降機														
避難器具標示牌														
連結送水口														
水帶箱														
排煙機														
排煙口	1	1												
啟動裝置														
緊急電源插座	1	1												
發電機														

誠勤大樓(B3F~10F)

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B3F	B2F	B1F	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
乾粉滅火器	18	8	11	12	11	9	9	17	10	15	8	5	4
消防幫浦	1												
室內消防栓	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器													
自動警報逆止閥													
末端查驗閥													
撒水送水口													
泡沫原液槽													
比例混合器													
一齊開放閥													
泡沫噴頭													
感知撒水頭													
泡沫消防栓箱													
火警受信總機													
手動報警機	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3
探測器	31	30	29						25	25			
緊急廣播主機													
揚聲器	4	5	5	8	15	11	12	16	10	14	20	16	8
出口標示燈	3	3	3	5	2	9	2	2	1	2	19	5	7
避難方向指示燈	4	1	1	3	3	4	3	3	1		3	3	4
緊急照明燈	8	7	7	12	13	21	9	13	11	19	26	22	16
緩降機					1	1	1	1	1	1	1	1	1
避難器具標示牌													
連結送水口				2									
水帶箱													
排煙機													
排煙口	2	2	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1
啟動裝置													
緊急電源插座	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
發電機	1												
定溫式探測器	1		2										
偵煙式探測器	3	1	1	31	29	26	28	28	1	1	27	30	26
避難器具標示燈					2	2	2	2	1	1	2	2	2
樓層指示燈	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
懸吊式自動滅火器			4										

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B1F	1F	2F	3F	4F	警衛室													
乾粉滅火器	3	29	35	23	18														
消防幫浦																			
室內消防栓	2	6	6	6	6														
測試用出水口																			
室外消防栓																			
撒水頭																			
蜂鳴器																			
自動警報逆止閥																			
末端查驗閥																			
撒水送水口																			
泡沫原液槽																			
比例混合器																			
一齊開放閥																			
泡沫噴頭																			
感知撒水頭																			
泡沫消防栓箱																			
火警受信總機						1													
手動報警機	2	6	6	6	6	1													
探測器	21	87	89	93	81														
緊急廣播主機																			
揚聲器																			
出口標示燈	2	25	9	16	1														
避難方向指示燈		8	9	10	8														
緊急照明燈	7	45	60	69	43	1													
緩降機					5														
避難器具標示牌																			
連結送水口																			
水帶箱																			
排煙機																			
排煙口																			
啟動裝置																			
緊急電源插座																			
發電機																			
二氧化碳滅火器		14	2	8	9														
偵煙式探測器		2	1	4	12														

滅火器檢查表											
檢修項目		檢修結果								處置措施	
		滅火器的種別							判定		不良狀況
		A	B	C	D	E	F	G			
外觀檢查											
設置狀況	設置數量	○		○					○		
	設置場所	○		○					○		
	設置間隔	○		○					○		
	適用性	○		○					○		
標示		○		○					○		
滅火器	本體容器	○		○					○		
	安全插梢	○		○					○		
	壓把(壓板)	○		○					○		
	護蓋(加壓式)	○		○					○		
	皮管	○		○					○		
	噴嘴等	○		○					○		
	壓力指示計	○		○					○		
	壓力調整器(輪架型)	/		/					/		
	安全閥	/		/					/		
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○		○					○		
	車輪(輪架型)	/		/					/		
	氣體導入管(輪架型)	/		/					/		
性能檢查											
本體容器內筒	本體容器	/		/					/		
	內筒	/		/					/		
	液面指示	/		/					/		
滅火藥劑	性狀	/		/					/		
	滅火藥劑量	/		/					/		
加壓用氣體容器		/		/					/		
壓把(壓板)		/		/					/		
皮管		/		/					/		
開閉式噴嘴等		/		/					/		
壓力指示計		/		/					/		
壓力調整器(輪架型)		/		/					/		
安全閥		/		/					/		
封板		/		/					/		

墊 圈		/		/				/		
虹吸管及氣體導入管		/		/				/		
過濾網		/		/				/		
備 註	*滅火器性能檢測到期日為117/05月、117/04月 10P型及20P型									
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
	磅秤	MTWH300	112.06.01	TALIEN	內視鏡	G812	112.06.01	AXIS		
	固定台	6"		台製						
	蓋子板手	HW-105	112.06.01	SUPER						

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、
F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

地下停車場

滅火器檢查表												
檢修項目		檢修結果								判定	不良狀況	處置措施
		滅火器的種別										
		A	B	C	D	E	F	G				
外觀檢查												
設置狀況	設置數量	○		○					○			
	設置場所	○		○					○			
	設置間隔	○		○					○			
	適用性	○		○					○			
標示		○		○					○			
滅火器	本體容器	○		○					○			
	安全插梢	○		○					○			
	壓把(壓板)	○		○					○			
	護蓋(加壓式)	○		○					○			
	皮管	○		○					○			
	噴嘴等	○		○					○			
	壓力指示計	○		○					○			
	壓力調整器(輪架型)	/		/					/			
	安全閥	/		/					/			
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○		○					○			
	車輪(輪架型)	/		/					/			
	氣體導入管(輪架型)	/		/					/			
性能檢查												
本體容器內筒	本體容器	/		/					/			
	內筒	/		/					/			
	液面指示	/		/					/			
滅火藥劑	性狀	/		/					/			
	滅火藥劑量	/		/					/			
加壓用氣體容器		/		/					/			
壓把(壓板)		/		/					/			
皮管		/		/					/			
開閉式噴嘴等		/		/					/			
壓力指示計		/		/					/			
壓力調整器(輪架型)		/		/					/			
安全閥		/		/					/			
封板		/		/					/			

墊 圈		/		/				/		
虹吸管及氣體導入管		/		/				/		
過濾網		/		/				/		
備 註	*滅火器性能檢測到期日為116/03月 10P型									
										
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
	磅秤	MTWH300	112.06.01	TALIEN	內視鏡	G812	112.06.01	AXIS		
	固定台	6"		台製						
	蓋子板手	HW-105	112.06.01	SUPER						

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、
F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

滅火器檢查表											
檢修項目		檢修結果								處置措施	
		滅火器的種別							判定		不良狀況
		A	B	C	D	E	F	G			
外觀檢查											
設置狀況	設置數量	○		○					○		
	設置場所	○		○					○		
	設置間隔	○		○					○		
	適用性	○		○					○		
標示		○		○					○		
滅火器	本體容器	○		○					○		
	安全插梢	○		○					○		
	壓把(壓板)	○		○					○		
	護蓋(加壓式)	○		○					○		
	皮管	○		○					○		
	噴嘴等	○		○					○		
	壓力指示計	○		○					○		
	壓力調整器(輪架型)	/		/					/		
	安全閥	/		/					/		
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○		○					○		
	車輪(輪架型)	/		/					/		
	氣體導入管(輪架型)	/		/					/		
性能檢查											
本體容器內筒	本體容器	/		/					/		
	內筒	/		/					/		
	液面指示	/		/					/		
滅火藥劑	性狀	/		/					/		
	滅火藥劑量	/		/					/		
加壓用氣體容器		/		/					/		
壓把(壓板)		/		/					/		
皮管		/		/					/		
開閉式噴嘴等		/		/					/		
壓力指示計		/		/					/		
壓力調整器(輪架型)		/		/					/		
安全閥		/		/					/		
封板		/		/					/		

墊 圈		/		/				/		
虹吸管及氣體導入管		/		/				/		
過濾網		/		/				/		
備註	*滅火器性能檢測到期日期為116/09月 10P型									
										
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
	磅秤	MTWH300	112.06.01	TALIEN	內視鏡	G812	112.06.01	AXIS		
	固定台	6"		台製						
	蓋子板手	HW-105	112.06.01	SUPER						

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

滅 火 器 檢 查 表											
檢修項目		檢修結果								處置措施	
		滅 火 器 的 種 別							判定		不良狀況
		A	B	C	D	E	F	G			
外 觀 檢 查											
設置狀況	設置數量	○		○	○				○		
	設置場所	○		○	○				○		
	設置間隔	○		○	○				○		
	適用性	○		○	○				○		
標 示		○		○	○				○		
滅火器	本體容器	○		○	○				○		
	安全插梢	○		○	○				○		
	壓把(壓板)	○		○	○				○		
	護蓋(加壓式)	○		○	○				○		
	皮管	○		○	○				○		
	噴嘴等	○		○	○				○		
	壓力指示計	○		○	○				○		
	壓力調整器 (輪架型)	/		/	/				/		
	安全閥	/		/	/				/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○		○	○				○		
	車輪(輪架型)	/		/	/				/		
	氣體導入管 (輪架型)	/		/	/				/		
性 能 檢 查											
本體容器 內筒	本體容器	/		/	/				/		
	內 筒	/		/	/				/		
	液面指示	/		/	/				/		
滅火藥 劑	性狀	/		/	/				/		
	滅火藥劑量	/		/	/				/		
加壓用氣體容器		/		/	/				/		
壓把(壓板)		/		/	/				/		
皮管		/		/	/				/		
開閉式噴嘴等		/		/	/				/		
壓力指示計		/		/	/				/		
壓力調整器 (輪架型)		/		/	/				/		
安全閥		/		/	/				/		
封 板		/		/	/				/		

墊 圈		/		/	/			/		
虹吸管及氣體導入管		/		/	/			/		
過濾網		/		/	/			/		
備 註	*滅火器性能檢測到期日為116/09月、118/03月 20P型									
										
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
	磅秤	MTWH300	112.06.01	TALIEN	內視鏡	G812	112.06.01	AXIS		
	固定台	6"		台製						
	蓋子板手	HW-105	112.06.01	SUPER						

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、
F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

滅火器檢查表											
檢修項目		檢修結果								處置措施	
		滅火器的種別							判定		不良狀況
		A	B	C	D	E	F	G			
外觀檢查											
設置狀況	設置數量	○		○					○		
	設置場所	○		○					○		
	設置間隔	○		○					○		
	適用性	○		○					○		
標示		○		○					○		
滅火器	本體容器	○		○					○		
	安全插梢	○		○					○		
	壓把(壓板)	○		○					○		
	護蓋(加壓式)	○		○					○		
	皮管	○		○					○		
	噴嘴等	○		○					○		
	壓力指示計	○		○					○		
	壓力調整器(輪架型)	/		/					/		
	安全閥	/		/					/		
	保持裝置(掛勾或放置箱)	○		○					○		
	車輪(輪架型)	/		/					/		
	氣體導入管(輪架型)	/		/					/		
性能檢查											
本體容器內筒	本體容器	/		/					/		
	內筒	/		/					/		
	液面指示	/		/					/		
滅火藥劑	性狀	/		/					/		
	滅火藥劑量	/		/					/		
加壓用氣體容器		/		/					/		
壓把(壓板)		/		/					/		
皮管		/		/					/		
開閉式噴嘴等		/		/					/		
壓力指示計		/		/					/		
壓力調整器(輪架型)		/		/					/		
安全閥		/		/					/		
封板		/		/					/		

墊 圈		/		/				/		
虹吸管及氣體導入管		/		/				/		
過濾網		/		/				/		
備 註	*滅火器性能檢測到期日為118/03月 10P型及20P型									
										
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商		
	磅秤	MTWH300	112.06.01	TALIEN	內視鏡	G812	112.06.01	AXIS		
	固定台	6"		台製						
	蓋子板手	HW-105	112.06.01	SUPER						

備註：A：乾粉滅火器、B：泡沫滅火器、C：二氧化碳滅火器、D：海龍滅火器、E：水滅火器、F：強化液滅火器、G：大型滅火器。

室 內 消 防 栓 檢 查 表								
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：無標示 型 號：無標示		電動機	製造廠：東元 型 號：AEEF-ABLE5	
檢修項目			檢修結果				處置措施	
			種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外 觀 檢 查								
水源	蓄水池		類別:RC造地下水池	○				
	水 量			○				
	水位計、壓力計			/				
	閥 類			○				
電動機	控制盤	周圍狀況	位於:B2F泵浦室	○				
		外 形	直立式專用	○				
	電 壓 表		280V	○				
	各 開 關			○				
	標 示			○				
	預備品等		Fuse	○				
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況		○				
		外 形		○				
	遠隔操作部	周圍狀況		/				
		外 形		/				
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		設定8kgf/cm2 壓差2kgf/cm2	○				
	壓力槽		100L, 6kgf/cm2	○				
加壓送水裝置				○				
呼水裝置	呼水槽		100公升	○				
	閥 類		止水閥*1;逆止閥*1	○				
配 管			主管(開)試驗配管(關)	○				
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	位於:B2F~10F	○				
		外 形	埋入式	○				
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶10m*2條 口徑13mm	○				
		第二種消防栓		/				
	消防栓開關閥		銅質角閥	○				
	啟動表示燈		專用	○				
	屋頂測試出水口			○				
性 能 檢 查								
水源	水 質		自來水	○				
	給水裝置		浮球式	○				
	閥 類			○				
	水位計、壓力表			/				

電動機控制裝置	各開關		NFB 100A	○		
	保險絲		5A	○		
	繼電器			○		
	表示燈		指示燈泡220V*5只	○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
	接 地			○		
啟動裝置	啟動操作部		設定壓力5kgf/cm2 動作壓力4kgf/cm2	○		
	水壓開關裝置			○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3530 rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
	幫浦	回轉軸		○		
		軸承部		○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表		○		
		性 能		○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
	呼水裝置	閥 類		給水管(開), 呼水管(開)	○	
自動給水裝置		浮球式	○			
減水警報裝置		電極式, 蜂鳴器	○			
底 閥		排水管(關)	○			
配管	閥 類		主管(開)	○		
	過濾裝置			○		
	排 放 管		15A限流孔	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	麻製水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/		
		第二種消防栓		○		
	消防栓開關閥		銅質角閥	○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施		位於防震軟管泵浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	5秒	○		
		表示、警報等	指示燈泡, 蜂鳴器	○		
		運轉電流	10A	○		
		運轉狀況	正相序	○		
	放水壓力		1.7kgf/cm2	○		
	放水量		144L/min	○		

重力水箱 方式	放水壓力		/					
	放水量		/					
備 註	註:自動啟動自動停。							
	註:泵浦無名牌。							
	註:過載停機。							
	註:發電機 STAND BY /80KW /200公升。							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551	112. 06. 01	SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500	112. 06. 01	SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100	112. 06. 01	YOGO HAMA				

地下停車場

室 內 消 防 栓 檢 查 表								
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：至盛牌 型 號：990716-18		電動機	製造廠：大同 型 號：BBFC	
檢修項目			檢修結果				處置措施	
			種別、內容等情形		判定	不良狀況		
外 觀 檢 查								
水源	蓄水池		類別:RC造地下水池		○			
	水 量				○			
	水位計、壓力計				/			
	閥 類				○			
電動機	控制盤	周圍狀況	位於:B2F泵浦室		○			
		外 形	直立式專用		○			
	電 壓 表		電壓錶指示電壓AC 380V		○			
	各 開 關		切換開關;按鈕開關		○			
	標 示				○			
	預備品等		Fuse		○			
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤		○			
		外 形	按鈕式		○			
	遠隔操作部	周圍狀況			/			
		外 形			/			
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		設定6kgf/cm2 壓差2kgf/cm2		○			
	壓力槽		100L, 6.5kgf/cm2		○			
加壓送水裝置			3"×300L/min×60m×10HP		○			
呼水裝置	呼水槽		100公升		○			
	閥 類		止水閥*1;逆止閥*1		○			
配 管			主管(開)試驗配管(關)		○			
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	位於:B2F~B1F		○			
		外 形	埋入式		○			
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶10m×2條 口徑13mm		○			
		第二種消防栓			/			
	消防栓開關閥		銅質角閥		○			
	啟動表示燈		專用		○			
屋頂測試出水口				○				
性 能 檢 查								
水源	水 質		自來水		○			
	給水裝置		浮球式		○			
	閥 類				○			
	水位計、壓力表				/			

電動機控制裝置	各開關		NFB 30A	○		
	保險絲		2A	○		
	繼電器			○		
	表示燈		指示燈泡220V*5只	○		
	結線接續		直接啟動	○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	啟動操作部		自動/手動	○		
	水壓開關裝置		設定壓力4kgf/cm2 動作壓力4kgf/cm2	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3515rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
	幫浦	回轉軸	3515rpm	○		
		軸承部		○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表	連成:-1kgf/cm2 壓力6kgf/cm2	○		
		性 能	600kgf/cm2 300L/mim	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
	呼水裝置	閥 類		給水管(開), 呼水管(開)	○	
自動給水裝置		浮球式	○			
減水警報裝置		電極式, 蜂鳴器	○			
底 閥		排水管(關)	○			
配管	閥 類		主管(開)	○		
	過濾裝置			○		
	排 放 管		15A限流孔	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	麻製水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		銅質角閥	○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施		位於防震軟管泵浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	直接啟動	○		
		表示、警報等	指示燈泡, 蜂鳴器	○		
		運轉電流	8A	○		
		運轉狀況	正相序	○		
	放水壓力		1.7kgf/cm2	○		
	放水量		144L/min	○		

重力水箱 方式	放水壓力		/					
	放水量		/					
備 註	註:自動啟動，自動停(延遲停機)。 註:EG-G200/250KV/油箱500/7分滿。							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551	112.06.01	SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500	112.06.01	SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100	112.06.01	YOGO HAMA				

室 內 消 防 栓 檢 查 表						
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：九如		電動機
		型 號：FF100-XA226-215		製造廠：大同		
檢修項目		檢修結果				處置措施
		種別、內容等情形		判定	不良狀況	
外 觀 檢 查						
水源	蓄水池		類別：RC造地下水池	○		
	水 量			○		
	水位計、壓力計			/		
	閥 類			○		
電動機	控制盤	周圍狀況	位於：B3F泵浦室	○		
		外 形	直立式專用	○		
	電 壓 表		電壓錶指示電壓AC 380V	○		
	各 開 關		切換開關；按鈕開關	○		
	標 示			○		
	預備品等		Fuse	○		
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○		
		外 形	按鈕式	○		
	遠隔操作部	周圍狀況		/		
		外 形		/		
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		設定11kgf/cm ² 壓差1.5kgf/cm ²	○		
	壓力槽		100L，11kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置			4" *300L/min*100m*20HP	○		
呼水裝置	呼水槽		100公升	○		
	閥 類		止水閥*1；逆止閥*1	○		
配 管			主管(開)試驗配管(關)	○		
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	位於：B3F~B1F	○		
		外 形	埋入式	○		
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶10m*2條 口徑13mm	○		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		銅質角閥	○		
	啟動表示燈		專用	○		
屋頂測試出水口			○			
性 能 檢 查						
水源	水 質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥 類			○		
	水位計、壓力表			/		

電動機控制裝置	各 開 關		NFB 50A	○		
	保 險 絲			○		
	繼 電 器			○		
	表 示 燈			○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
啟動裝置	接 地		第三種接地	○		
	啟動操作部		自動/手動	○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3540rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
	幫浦	回轉軸		○		
		軸承部		○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表	連成:-1kgf/cm2 壓力6kgf/cm2	○		
	性 能		600kgf/cm2 300L/mim	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
呼水裝置	閥 類		給水管(開), 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		浮球	○		
	底 閥		排水管(關)	○		
配管	閥 類		主管(開)	○		
	過濾裝置			/		
	排 放 管		15A限流孔	○		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	麻製水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		銅質角閥	○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施			位於防震軟管泵浦出水側	○		
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	3秒	○		
		表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○		
		運轉電流	24A	○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		1.7kgf/cm2	○		
	放水量		144L/min	○		

重力水箱 方式	放水壓力		/					
	放水量		/					
備 註	註:本場所於RF進行放水測驗。 註:過載啟動，自啟10秒停。							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551	112.06.01	SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500	112.06.01	SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100	112.06.01	YOGO HAMA				

室內消防栓檢查表								
檢修設備名稱		幫浦		製造廠：無標示 型號：無標示		電動機	製造廠：東元 型號：AEEF-ABLE	
檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
水源	蓄水池		類別：RC造地下水池	○				
	水量			○				
	水位計、壓力計			/				
	閥類			○				
電動機	控制盤	周圍狀況	位於：B3F泵浦室	○				
		外形	直立式專用	○				
	電壓表		電壓錶指示電壓AC 220V	○				
	各開關		切換開關；按鈕開關	○				
	標示			○				
	預備品等		保險絲、指示燈泡、控制盤線路圖	○				
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○				
		外形	按鈕式	○				
	遠隔操作部	周圍狀況		/				
		外形		/				
啟動用水壓開關裝置	壓力開關		主：設定壓力8kgf/cm ² 壓差2kgf/cm ²	○				
	壓力槽		100L，7kgf/cm ²	○				
加壓送水裝置			4"×450L/min×105m×20HP	○				
呼水裝置	呼水槽		100公升	○				
	閥類		止水閥*1；逆止閥*1	○				
配管			主管(開)試驗配管(關)	○				
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	位於：B3F~B1F	○				
		外形	埋入式	○				
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶10m×2條 口徑13mm	○				
		第二種消防栓		/				
	消防栓開關閥		銅質角閥	○				
	啟動表示燈		專用	○				
屋頂測試出水口			○					
性能檢查								
水源	水質		自來水	○				
	給水裝置		浮球式	○				
	閥類			○				
	水位計、壓力表			/				

電動機控制裝置	各 開 關		NFB 100A	○		
	保 險 絲		5A	○		
	繼 電 器			○		
	表 示 燈		指示燈泡200V*5只	○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
	接 地			○		
啟動裝置	啟動操作部		自動/手動	○		
	水壓開關裝置			○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3520rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
	幫浦	回轉軸		○		
		軸承部		○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表		○		
		性 能		○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
	減壓措施			/		
呼水裝置	閥 類		給水管(開), 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		電極式, 蜂鳴器	○		
	底 閥		排水管(關)	○		
配管	閥 類		主管(開)	○		
	過濾裝置			/		
	排 放 管		15A限流孔	/		
消防栓箱等	水帶瞄子	第一種消防栓	麻製水帶 直射水霧兩用瞄子	○		
		水帶水壓試驗 (限第一種)		/		
		第二種消防栓		/		
	消防栓開關閥		銅質角閥	○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施		位於防震軟管泵浦出水側	○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	4秒	○		
		表示、警報等	指示燈泡, 蜂鳴器	○		
		運轉電流	25A	○		
		運轉狀況		○		
	放水壓力		1.7kgf/cm2	○		
	放水量		144L/min	○		

重力水箱 方式	放水壓力		/					
	放水量		/					
備 註	註:本場所於RF進行放水測驗。 註:過載無法啟動，自啟自停。 註:控制盤有過載裝置，未設"過載表示燈"及"蜂鳴器"。							
檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551	112.06.01	SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500	112.06.01	SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100	112.06.01	YOGOHAMA				

自動撒水設備檢查表

檢修設備名稱		幫浦	製造廠：	九如牌		電動機	製造廠：	大同		
			型號：	FF150-XA8026-290/JP41/			型號：	FBFC		
檢修項目			檢修結果						處置措施	
			種別、內容等情形			判定	不良狀況			
外觀檢查										
水源	蓄水池		類別:RC造地下水池		○					
	水量				○					
	水位計、壓力計				/					
	閥類				○					
電動機	控制盤	周圍狀況	位於B3F泵浦室		○					
		外形	直立式專用		○					
	電壓表		AC380V		○					
	各開關		切換間關;按鈕開關		○					
	標示				○					
	預備品等		Fuse		○					
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況	11F~13F*3個,控制盤		○					
		外形	制水閥;按鈕式		○					
	自動啟動	水壓開關裝置	壓力開關	設定11kgf/cm ² 壓差1kgf/cm ²	○					
			壓力水槽	100L 12kgf/cm ²	○					
		火警感知裝置	探測器		○					
			密閉式撒水頭	60度C*774個	○					
加壓送水裝置			6"*120M*2700LPM*125HP		○					
呼水裝置	呼水槽		100公升		○					
	閥類		止水閥*1 逆止閥*1		○					
配管	外形		主管(開)試驗配管(開)		○					
	標示		制水閥*3個 查驗管*3個		○					
送水口	周圍狀況		位於:1F外側		○					
	外形		雙口露出型		○					
撒水頭	外形		優美型		○					
	感熱及撒水分佈障礙				○					
	未警戒部份				○					
自動警報逆止閥	閥本體		3個 10kgf/cm ²		○					
	延遲裝置				○					
	壓力開關		設定動作壓力:2kgf/cm ²		○					
一齊開放閥(含電磁閥)					/					

輔助撒水栓箱等	輔助撒水栓箱	周圍狀況		/		
		外形		/		
	皮管、瞄子			/		
	消防栓開關閥			/		
	標示燈			/		
	使用標示			/		
性 能 檢 查						
水源	水 質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥 類			○		
	水位計、壓力表			/		
電動機控制裝置	各 開 關			○		
	保 險 絲			○		
	繼 電 器			○		
	表 示 燈		指示燈220V*6個	○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	手動啟動裝置		制水閥;控制盤	○		
	自動啟動裝置	水壓開關裝置	設定壓力10kgf/cm2 動作壓力10kgf/cm2	○		
		火警感知裝置		○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3540rpm	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
		幫浦	回轉軸		○	
			軸承部		○	
			底 部		○	
			連成表、壓力表		○	
		性 能		○		
		重力水箱方式			/	
		壓力水箱方式			/	
		減壓措施			/	
		呼水裝置				
呼水裝置	閥 類		給水管(開)呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		電極式	○		
	底 閥		排水管(關)	○		
配管	閥類			○		
	過濾裝置			○		
	排放管		15A 限流孔	○		
	流水檢知裝置			○		
送 水 口			65A 快速接頭*2個	○		

自動警報逆止閥等	閥本體		100A*3個	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定壓力2kgf/cm2 動作壓力2kgf/cm2	○		
	音響警報裝置		蜂鳴器	○		
	減壓警報裝置			○		
一齊開放閥(含電磁閥)				○		
輔助撒水栓箱等	皮管及瞄子			/		
	消防栓開關閥			/		
耐震措施			位於泵浦二次出口	○		
綜 合 檢 查						
密閉式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	8秒	○	
			表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○	
			運轉電流	125A	○	
			運轉狀況	正相序	○	
		放水壓力	1.0kgf/cm2	○		
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		放水壓力			/	
開放式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○	
			表示、警報等		○	
			運轉電流		○	
			運轉狀況		○	
		一齊開放閥		○		
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		一齊開放閥			/	
輔助撒水栓	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○	
			表示、警報等		○	
			運轉電流		○	
			運轉狀況		○	
		放水壓力		○		
		放水量		○		
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		放水壓力			/	
		放水量			/	
	操 作 性				○	
備註						

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流勾表	CHY-903	112.06.01	SEW				



自動撒水設備檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	新新牌	電動機	製造廠：	大同	
		型號：	無標示		型號：	FBFC-D	
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外觀檢查							
水源	蓄水池		類別:RC造地下水池	○			
	水量			○			
	水位計、壓力計			/			
	閥類			○			
電動機	控制盤	周圍狀況	位於B3F泵浦室	○			
		外形	直立式專用	○			
	電壓表		AC280V	○			
	各開關			○			
	標示			○			
	預備品等		Fuse	○			
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況		○			
		外形		○			
	自動啟動	水壓開關裝置	壓力開關 設定9kgf/cm ² 壓差7kgf/cm ²	○			
		壓力水槽	100L 8kgf/cm ²	○			
		火警感知裝置	探測器	○			
		密閉式撒水頭	60度C*161個	○			
加壓送水裝置			6" *110M*2700LPM*125HP	○			
呼水裝置	呼水槽		100公升	○			
	閥類		止水閥*1 逆止閥*1	○			
配管	外形		主管(開)試驗配管(開)	○			
	標示		制水閥*3個 查驗管*3個	○			
送水口	周圍狀況		位於:1F外側	○			
	外形		雙口露出型	○			
撒水頭	外形		向下型	○			
	感熱及撒水分佈障礙			○			
	未警戒部份			○			
自動警報逆止閥	閥本體		2個 10kgf/cm ²	○			
	延遲裝置			○			
	壓力開關			○			
一齊開放閥(含電磁閥)				/			

輔助撒水栓箱等	輔助撒水栓箱	周圍狀況		/			
		外形		/			
	皮管、瞄子			/			
	消防栓開關閥			/			
	標示燈			/			
	使用標示			/			
性 能 檢 查							
水源	水 質		自來水	○			
	給水裝置		浮球式	○			
	閥 類			○			
	水位計、壓力表			/			
電動機控制裝置	各 開 關		NFB 400A	○			
	保 險 絲		5A	○			
	繼 電 器			○			
	表 示 燈			○			
	結線接續		Y-△啟動	○			
	接 地		第三種接地	○			
啟動裝置	手動啟動裝置		制水閥;控制盤	○			
	自動啟動裝置	水壓開關裝置	設定壓力2kgf/cm2 動作壓力2kgf/cm2	○			
		火警感知裝置		○			
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	○			
			軸承部	黃油潤滑	○		
			軸接頭	聯軸式	○		
			本 體	三相感應電動機	○		
		幫浦	回轉軸		○		
			軸承部		○		
			底 部		○		
			連成表、壓力表	連成:-1mmHg 壓力:11kgf/cm2	○		
	性 能		11kgf/cm2 2700L/min	○			
	重力水箱方式			/			
	壓力水箱方式			/			
	減壓措施			/			
	呼水裝置	閥 類		給水管(開)呼水管(開)	○		
自動給水裝置		浮球式	○				
減水警報裝置		電極式	○				
底 閥		排水管(關)	○				
配管	閥類			○			
	過濾裝置			/			
	排放管		15A 限流孔	○			
	流水檢知裝置			○			
送 水 口			○				

自動警報逆止閥等	閥本體			○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關			○		
	音響警報裝置			○		
	減壓警報裝置			○		
一齊開放閥(含電磁閥)				/		
輔助撒水栓箱等	皮管及瞄子			/		
	消防栓開關閥			/		
耐震措施				○		
綜 合 檢 查						
密閉式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○	
			表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○	
			運轉電流		○	
			運轉狀況		○	
		放水壓力			○	
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		放水壓力			/	
開放式撒水設備	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		/	
			表示、警報等		/	
			運轉電流		/	
			運轉狀況		/	
		一齊開放閥			/	
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		一齊開放閥			/	
輔助撒水栓	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		/	
			表示、警報等		/	
			運轉電流		/	
			運轉狀況		/	
		放水壓力			/	
		放水量			/	
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		放水壓力			/	
		放水量			/	
	操 作 性				/	
備註	註:接地線非綠色(黃色)。 註:過載跳機，(84年前不需要設置)。 註:自動啟動，自動停。					

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流勾表	CHY-903	112.06.01	SEW				



地下停車場

(設備方式: ☒ 固定式 ☐ 移動式)

泡沫滅火設備檢查表							
檢修設備名稱		幫浦		製造廠: 至盛牌		電動機	
		型號: 990719-04		製造廠: 大同			
				型號: BBFC-HD			
檢修項目			檢修結果			處置措施	
			種別、內容等情形		判定		
					不良狀況		
外觀檢查							
水源	蓄水池		類別: RC地下水池		○		
	水量				○		
	水位計、壓力計				/		
	閥類				○		
電動機	控制盤	周圍狀況		位於B2F泵浦室內		○	
		外形		直立式專用		○	
	電壓表		AC380V		○		
	各開關		切換開關; 按鈕開關		○		
	標示				○		
	預備品等		Fuse		○		
啟動裝置	手動啟動	周圍狀況				○	
		外形		按鈕式, 制水閥		○	
	自動啟動	水壓開關裝置	壓力開關		設定啟動壓力4kgf/cm ²		○
			壓力水槽		100L, 5kgf/cm ²		○
		火警感知裝置	探測器				/
			密閉式撒水頭		68°C*1408個		○
加壓送水裝置			4" * 76M * 1330L/min * 40HP		○		
呼水裝置	呼水槽		100公升		○		
	閥類		止水閥*1 逆止閥*1		○		
配管			主管(開)		○		
泡沫原液槽	原液槽		500公升 半隔膜		○		
	原液量		9分滿		○		
	壓力表		8kgf/cm ²		○		
	閥類		止水閥*3 逆止閥*2		○		
混合裝置及加壓送液裝置			壓力混合式		○		
泡沫放出口	外形		泡沫頭*1408個		○		
	分布障礙				○		
	未警戒部份				○		

泡沫消防栓箱等	泡沫消防栓箱	周圍狀況		/		
		外形		/		
	水帶、瞄子			/		
	水帶接頭			/		
	開關閥			/		
	啟動表示燈			/		
自動警報逆止閥	閥本體		10kgf/cm2	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定啟動壓力2kgf/cm2	○		
一齊開放閥(含電磁閥)				○		
防護區劃(高發泡)	區域變更			/		
	開口部自動關閉裝置			/		
性 能 檢 查						
水源	水 質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥 類		底閥(關)附清潔鏈條	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機控制裝置	各 開 關		NFB 100A	○		
	保 險 絲		5A	○		
	繼 電 器			○		
	表 示 燈		指示燈泡 220V*5個	○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	手動啟動裝置		制水閥*65個;控制盤	○		
	自動啟動裝置	開關裝置	設定壓力4kgf/cm2 動作壓力4kgf/cm2	○		
		火警探測器		/		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3535RPM	○	
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
		幫浦	回轉軸		○	
			軸承部		○	
			底 部		○	
			連成表、壓力表	連-1kgf/cm2 壓力 7kgf/cm2	○	
	性 能		7kgf/cm2 1330L/min	○		
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
呼水裝置	閥 類		給水管(開) 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		電極式	○		
	底 閥		排水管(關)	○		

配管	閥 類		試驗配管(關)	○		
	過濾裝置		Y型過濾器	○		
	排 放 管		15A 限流孔	○		
泡沫原液槽	泡沫原液		水成膜泡沫原液	○		
	壓 力 計			○		
	閥 類		送液管(關) 排水管(關)	○		
混合裝置及加壓送液裝置	泡沫混合裝置		3%	○		
	加壓送水裝置			○		
泡沫消防栓箱	水帶瞄子			/		
	水帶水壓試驗			/		
	開 關 閥			○		
自動警報逆止閥等	閥本體		100A*5個	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定壓力2kgf/cm2 動作壓力2kgf/cm2	○		
	音響警報裝置		蜂鳴器	○		
一齊開放閥(含電磁閥)			50A*65個	○		
緊急停止裝置(高發泡)				/		
防護區劃法(高發泡)				/		
耐 震 措 施			位於泵浦二次側出口	○		
綜 合 檢 查						
固定式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	10秒	○	
			表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○	
			運轉電流	56A	○	
			運轉狀況	正相序	○	
		一齊開放閥		12秒	○	
		放射分佈			/	
	重力水箱方式	表示警報等			/	
		一齊開放閥			/	
		放射分布等			/	
	移動式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		/
表示、警報等					/	
運轉電流					/	
運轉狀況					/	
發泡倍率等				/		
重力水箱方式		表示警報等			/	
		發泡倍率等			/	
備註						
註:過載不停機。						
註:自動啟動自動停。						

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER
	電流勾表	CHY-903	112.06.01	CHY	泡沫採集器			自製
	糖度計	D-100	112.06.01					



泡沫滅火設備檢查表							
檢修設備名稱		幫浦		製造廠: 九如牌		電動機	
		型號: FF100-XA6520-222		製造廠: 大同			
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形		判定	不良狀況		
外觀檢查							
水源	蓄水池		類別: RC地下水池	○			
	水量			○			
	水位計、壓力計			/			
	閥類			○			
電動機	控制盤	周圍狀況	位於B3F泵浦室內	○			
		外形	直立式專用	○			
	電壓表		AC380V	○			
	各開關		切換開關; 按鈕開關	○			
	標示			○			
	預備品等		Fuse	○			
	啟動裝置	手動啟動	周圍狀況		○		
外形			按鈕式, 制水閥	○			
自動啟動		水壓開關裝置	壓力開關	設定7kgf/cm ² 壓差7kgf/cm ²	○		
			壓力水槽	100L, 6kgf/cm ²	○		
		火警感知裝置	探測器		/		
			密閉式撒水頭	68°C*1423個	○		
加壓送水裝置		4" * 70M * 1200L/min * 30HP	○				
呼水裝置	呼水槽	100公升	○				
	閥類	止水閥*1 逆止閥*1	○				
配管		主管(開)	○				
泡沫原液槽	原液槽		500公升	○			
	原液量		九分滿	○			
	壓力表			○			
	閥類		止水閥*3 逆止閥*2	○			
混合裝置及加壓送液裝置		壓力混合式	○				
泡沫放出口	外形		泡沫頭*1423個	○			
	分布障礙			○			
	未警戒部份			○			

泡沫消防栓箱等	泡沫消防栓箱	周圍狀況		/		
		外形		/		
	水帶、瞄子			/		
	水帶接頭			/		
	開關閥			/		
	啟動表示燈			/		
自動警報逆止閥	閥本體		10kgf/cm2	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定啟動壓力2kgf/cm2	○		
一齊開放閥(含電磁閥)				○		
防護區劃(高發泡)	區域變更			○		
	開口部自動關閉裝置			○		
性 能 檢 查						
水源	水 質		自來水	○		
	給水裝置		浮球式	○		
	閥 類		底閥(關)附清潔鏈條	○		
	水位計、壓力表			/		
電動機控制裝置	各 開 關		NFB 100A	○		
	保 險 絲		5A	○		
	繼 電 器			○		
	表 示 燈		指示燈泡 220V*5個	○		
	結線接續		Y-△啟動	○		
	接 地		第三種接地	○		
啟動裝置	手動啟動裝置			○		
	自動啟動裝置	開關裝置		○		
		火警探測器		○		
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	○		
			軸承部	黃油潤滑	○	
			軸接頭	聯軸式	○	
			本 體	三相感應電動機	○	
	幫浦		回轉軸	○		
			軸承部	○		
			底 部	○		
			連成表、壓力表	○		
		性 能	○			
	重力水箱方式			/		
	壓力水箱方式			/		
呼水裝置	閥 類		給水管(開) 呼水管(開)	○		
	自動給水裝置		浮球式	○		
	減水警報裝置		電極式	○		
	底 閥		排水管(關)	○		

配管	閥 類		試驗配管(關)	○		
	過濾裝置		Y型過濾器	○		
	排 放 管		15A 限流孔	○		
泡沫原液槽	泡沫原液		水成膜泡沫原液	○		
	壓 力 計			○		
	閥 類		送液管(關) 排水管(關)	○		
混合裝置及加壓送液裝置	泡沫混合裝置		3%	○		
	加壓送水裝置			○		
泡沫消防栓箱	水帶瞄子			/		
	水帶水壓試驗			/		
	開 關 閥			○		
自動警報逆止閥等	閥本體		100A*5個	○		
	延遲裝置			○		
	壓力開關		設定壓力2kgf/cm2 動作壓力2kgf/cm2	○		
	音響警報裝置		蜂鳴器	○		
一齊開放閥(含電磁閥)			50A*65個	○		
緊急停止裝置(高發泡)				○		
防護區劃法(高發泡)				○		
耐 震 措 施			位於泵浦二次側出口	○		
綜 合 檢 查						
固定式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	10秒	○	
			表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○	
			運轉電流	45A	○	
			運轉狀況	正相序	○	
		一齊開放閥	15秒	○		
		放射分佈	3.1停 4.5kgf/cm2 3%	○		
	重力水箱方式	表示警報等		/		
		一齊開放閥		/		
		放射分布等		/		
	移動式	幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置		○
表示、警報等					○	
運轉電流					○	
運轉狀況					○	
發泡倍率等				○		
重力水箱方式		表示警報等		/		
		發泡倍率等		/		
		註:過載不停機。 註:自動啟動自動停。				
備註						

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER
	電流勾表	CHY-903	112.06.01	CHY	泡沫採集器			自製
	糖度計	D-100	112.06.01					



火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：	昌隆牌		
		型 號：	CL-9600	標準檢驗局合格號碼：	R33358
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
預備電源、緊急電源 (內藏型)	外形	鉛蓄電池	○		
	標示	6V4AH*4	○		
受信總機等	周圍狀況	位於:1F守衛室內	○		
	外形	P型1級	○		
	表示裝置	40L/40L	○		
	電壓表	28V	○		
	開關	切換開關	○		
	標示		○		
	預備零件	Fuse 分區圖	○		
探測器	外形		○		
	警戒狀況	未警戒部分	○		
		感知區域	○		
		適應性	○		
		性能障礙	○		
手動報警機	周圍狀況	位於:消防栓箱上	○		
	外形	P型1級	○		
標示燈		DC24V燈泡式	○		
音響裝置	外形	DC 24V	○		
	裝置狀態	綜合盤內	○		
性能檢查					
預備電源 緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC24V	○		
	切換裝置	兩段式切換開關	○		
	充電裝置	AC 110V DC24V	○		
	結線接續	裸銅線直接鎖於端子台	○		
受信機及中繼器	開關類	兩段式切換開關	○		
	保險絲	5A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	通話裝置	話筒*2	○		
	結線接續	裸銅線直接鎖於端子台	○		
	接地	第三種接地	○		
	附屬裝置	移報廣播	○		
	火災表示		○		
回路導通		○			

探測器	感熱式	局限型	差動式	第二種	○			
			定溫式	第一種	○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
	定溫式線型			/				
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式	第二種	○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
	多信號探測器			/				
手動報警機		壓扣按鈕式	○					
音響裝置	音量等	88~92db以上	○					
	鳴動方式	一齊	○					
蓄積性能			○					
二信號性能			/					
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度		75~85UA	/					
地區音響裝置之音壓		88~92db以	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER	加煙器試驗器	FTG-012	112.06.01	能美
	噪音計	1350A	112.06.01	泰式電子	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW
	加熱試驗器	BVT-9201	112.06.01	松下電工	感度試驗器	BG99103	112.06.01	松下電工

火警自動警報設備(附表一)

[illegible]

地下停車場

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱		火警受信總機		製造廠：Simplex承安		型號：4100U		標準檢驗局合格號碼：		
檢修項目				檢修結果					處置措施	
				種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查										
預備電源、緊急電源 (內藏型)		外形		鉛蓄電池						
		標示		12V7AH*2						
受信總機等	周圍狀況		位於:B1F中控室							
	外形		R型							
	表示裝置									
	電壓表		DC26V							
	開關		切換開關							
	標示									
	預備零件		Fuse							
探測器	外形									
	警戒狀況	未警戒部分								
		感知區域								
		適應性								
		性能障礙								
手動報警機	周圍狀況		位於:消防栓箱上方							
	外形		P型1級							
標示燈		DC24V 燈泡式								
音響裝置	外形		DC 24V							
	裝置狀態		綜合盤內							
性能檢查										
預備電源 緊急電源(內藏型)		端子電壓		DC24V						
		切換裝置		兩段式切換開關						
		充電裝置		AC 110V→DC 24V						
		結線接續		裸銅線直接鎖於端子台						
受信機及中繼器	開關類		兩段式切換開關							
	保險絲									
	繼電器									
	表示燈									
	通話裝置									
	結線接續		裸銅線直接鎖於端子台							
	接地		第三種接地							
	附屬裝置		移報廣播							
	火災表示									
回路導通										

探測器	感熱式	局限型	差動式	第二種	○			
			定溫式	第一種	○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
	定溫式線型			/				
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式	第二種	○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
	多信號探測器			/				
手動報警機			壓扣按鈕式	○				
音響裝置	音量等		91db	○				
	鳴動方式		一齊	○				
蓄積性能				○				
二信號性能				/				
綜 合 檢 查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度			75~85UA	/				
地區音響裝置之音壓			90db	○				
綜合動作				○				
備註	註:總機左側電盤設有移報開關。 註:測試時總機左方的Power Supply內關閉主音響及地區鈴(開門電源勿關)(開門開關為現場防火門)。 註:總機左下方有設置移報開關。 註:設有圖控。 註:復歸時總機跟圖控(警報靜音→系統復歸)都要復歸。							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	YH-960TR	112. 06. 01	BROTHER	加煙器試驗器	FTG-012	112. 06. 01	能美
	噪音計	1350A	112. 06. 01	泰式電子	絕緣電阻計	ST-2550	112. 06. 01	SEW
	加熱試驗器	BVT-9201	112. 06. 01	松下電工	感度試驗器	BG99103	112. 06. 01	松下電工

火警自動警報設備(附表一)

[illegible]

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：	Simplex		
		型號：		標準檢驗局合格號碼：	AR-A9802
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
預備電源、緊急電源 (內藏型)	外形	內置蓄電池	○		
	標示	12V7AH*4	○		
受信總機等	周圍狀況		位於:1F守衛室內	○	
	外形		R型.壁掛式	○	
	表示裝置			○	
	電壓表			○	
	開關		24V	○	
	標示			○	
	預備零件		Fuse 圖控	○	
探測器	外形			○	
	警戒狀況	未警戒部分		○	
		感知區域		○	
		適應性		○	
		性能障礙		○	
手動報警機	周圍狀況		位於:消防栓箱上方	○	
	外形		P型1級	○	
標示燈			○		
音響裝置	外形			○	
	裝置狀態		綜合盤內	○	
性能檢查					
預備電源 緊急電源(內藏型)	端子電壓		24V	○	
	切換裝置			○	
	充電裝置			○	
	結線接續			○	
受信機及中繼器	開關類		兩段式切換開關	○	
	保險絲			○	
	繼電器			○	
	表示燈			○	
	通話裝置		話筒*2	○	
	結線接續			○	
	接地			○	
	附屬裝置		廣播、排煙、泡沫	○	
	火災表示			○	
回路導通			○		

探測器	感熱式	局限型	差動式	第二種	○			
			定溫式	第一種	○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式	第二種	○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
	多信號探測器			/				
手動報警機		壓扣按鈕式	○					
音響裝置	音量等		90db	○				
	鳴動方式		一齊	○				
蓄積性能			○					
二信號性能			/					
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度		75~85UA	/					
地區音響裝置之音壓		90db	○					
綜合動作			○					
備註	註:元智大樓有復機可控制圖控。 註:HR, 主機右方機台內有廣播移報控制鍵(平時off), 上方機台內控制盤。 註:測試預備電池須將面板下方的蓋拆下, 拆除右邊的網路排賦。							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER	加煙器試驗器	FTG-012	112.06.01	能美
	噪音計	1350A	112.06.01	泰式電子	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW
	加熱試驗器	BVT-9201	112.06.01	松下電工	感度試驗器	BG99103	112.06.01	松下電工

火警自動警報設備(附表一)

防護區域		探測器																	檢 查 結 果	
回 路 編 號	名 稱	差動式			定溫式		偵煙式						火 焰 式 探 測 器	熱 複 合 式 局 限 型	熱 煙 複 合 式 局 限 型	多 信 號 式 探 測 器	地 區 音 響 裝 置	手 動 報 警 機		
		局 限 型	分佈型		局 限 型	線 型	局 限 型				分離型									
			空 氣 管 式	熱 半 導 體 式			熱 電 偶 式	離子式	光電式	光電式	非蓄積	蓄積								
								非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積	非蓄積	蓄積							
1	B3F	5								31								9	9	○
2	B2F	7								25								9	9	○
3	B1F	3				2				63								9	9	○
4	1F					2				65								6	6	○
5	2F	2				2				51								5	5	○
6	3F	3				2				56								5	5	○
7	4F					2				52								5	5	○
8	5F					2				61								5	5	○
9	6F	6				2				59								5	5	○
10	7F					2				51								5	5	○
11	8F					2				60								5	5	○
12	9F	2				2				46								5	5	○
13	10F					2				54								5	5	○
14	11F					2				53								5	5	○
15	12F					2				55								5	5	○
16	13F					1				34								3	3	○
17	R1F									8										○
18	R2F									1										○
備註																				

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：昌龍牌	型號：CL-9600	標準檢驗局合格號碼：	R33358
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
預備電源、緊急電源 (內藏型)	外形	鉛蓄電	○		
	標示	6V4AH*4	○		
受信總機等	周圍狀況	位於：元智1F守衛室內	○		
	外形	P型1級	○		
	表示裝置	61L/70L(火44L、排15L、撒2L)	○		
	電壓表	26V	○		
	開關	切換開關	○		
	標示		○		
	預備零件	Fuse 分區示意圖	○		
探測器	外形		○		
	警戒狀況	未警戒部分	○		
		感知區域	○		
		適應性	○		
		性能障礙	○		
手動報警機	周圍狀況	位於：消防栓箱上方	○		
	外形	P型1級	○		
標示燈		DC24V LED	○		
音響裝置	外形	DC 24V	○		
	裝置狀態	綜合盤內	○		
性能檢查					
預備電源 緊急電源(內藏型)	端子電壓	DC24V	○		
	切換裝置	兩段式切換開關	○		
	充電裝置	AC 110V→DC 24V	○		
	結線接續	裸銅線直接鎖於端子台	○		
受信機及中繼器	開關類	兩段式切換開關	○		
	保險絲	5A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	通話裝置	話筒*2	○		
	結線接續		○		
	接地	第三種接地	○		
	附屬裝置	移報廣播、排煙、撒水	○		
	火災表示		○		
回路導通		○			

探測器	感熱式	局限型	差動式	第二種	○			
			定溫式	第一種	○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式	第二種	○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
多信號探測器			/					
手動報警機			壓扣按鈕式	○				
音響裝置	音量等		88~92db	○				
	鳴動方式		一齊	○				
蓄積性能				○				
二信號性能				/				
綜 合 檢 查								
同時動作				○				
偵煙式探測器之感度			75~85UA	/				
地區音響裝置之音壓			88~92db	○				
綜合動作				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER	加煙器試驗器	FTG-012	112.06.01	能美
	噪音計	1350A	112.06.01	泰式電子	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW
	加熱試驗器	BVT-9201	112.06.01	松下電工	感度試驗器	BG99103	112.06.01	松下電工

火警自動警報設備(附表一)

[illegible]

火警自動警報設備檢查表

檢修設備名稱	火警受信總機	製造廠：昌隆牌	型號：CL-9600	標準檢驗局合格號碼：	AR-A9802
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
預備電源、緊急電源 (內藏型)	外形	鉛蓄電池	○		
	標示	6V4AH*4	○		
受信總機等	周圍狀況	位於：後門守衛室內	○		
	外形	P型1級	○		
	表示裝置	46L/50L	○		
	電壓表	27V	○		
	開關		○		
	標示		○		
	預備零件	Fuse 分區示意圖	○		
探測器	外形		○		
	警戒狀況	未警戒部分	○		
		感知區域	○		
		適應性	○		
		性能障礙	○		
手動報警機	周圍狀況		○		
	外形	P型1級	○		
標示燈			○		
音響裝置	外形	DC	○		
	裝置狀態		○		
性能檢查					
預備電源 緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC24V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
受信機及中繼器	開關類		○		
	保險絲	5A	○		
	繼電器		○		
	表示燈		○		
	通話裝置	話筒*2	○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	附屬裝置		/		
	火災表示		○		
回路導通		○			

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式		○			
			補償式		/			
		分佈型	空氣管式		/			
			熱電偶式		/			
			熱半導體式		/			
		定溫式線型			/			
	偵煙式	局限型	離子式		/			
			光電式		○			
		光電式分離型			/			
	火焰式探測器			/				
多信號探測器			/					
手動報警機				○				
音響裝置	音量等		90db		○			
	鳴動方式		一齊		○			
蓄積性能					○			
二信號性能					/			
綜 合 檢 查								
同時動作					○			
偵煙式探測器之感度					/			
地區音響裝置之音壓			90db		○			
綜合動作					○			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	YH-960TR	112.06.01	BROTHER	加煙器試驗器	FTG-012	112.06.01	能美
	噪音計	1350A	112.06.01	泰式電子	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW
	加熱試驗器	BVT-9201	112.06.01	松下電工	感度試驗器	BG99103	112.06.01	松下電工

火警自動警報設備(附表一)

[illegible]

緊急廣播設備檢查表

檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	精科牌	增幅器	製造廠：	精科牌
		型 號：	AL-001A		型 號：	1200W
檢修項目		檢修結果				處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外 觀 檢 查						
緊急電源 (內藏型)	外形		○			
	標示		○			
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	位於:1F守衛室	○			
	外形	落地型	○			
	電壓表	DC26V	○			
	開關類	按鈕開關	○			
	保護板		○			
	標示		○			
啟動裝置	周圍狀況		○			
	外 形		○			
揚 聲 器	外 形	崁頂式、掛壁式	○			
	裝置狀態	5W	○			
表 示 燈			○			
性 能 檢 查						
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC24V	○			
	切換裝置		○			
	充電裝置		○			
	結線接續		○			
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○			
	保險絲		○			
	繼電器		○			
	計器類		○			
	標示		○			
	結線接續		○			
	接地		○			
	回路選擇	全區	○			
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		/			
	遠隔操作裝置	與火警連動	○			
	緊急廣播切換		○			
	回路短路		○			
麥克風	1支	○				

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	92db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器	92db	/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓			○					
綜合動作			○					
備註	註:HR。							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	1350A	112.06.01	泰氏電子				
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

地下停車場

緊急廣播設備檢查表					
檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	TOA		增幅器
		型 號：	GFS-8000EP		
		製造廠：	TOA		處置措施
		型 號：	1080W		
檢修項目		檢修結果			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形	內置式蓄電池	○		
	標示	12V7AH*2	○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	位於：管理室	○		
	外形	機櫃型	○		
	電壓表	26V	○		
	開關類	按鈕開關	○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備品	Fuse	○		
啟動裝置	周圍狀況		○		
	外 形		○		
揚 聲 器	外 形		○		
	裝置狀態	5W	○		
表 示 燈			○		
性 能 檢 查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	24V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲	15A/30A	○		
	繼電器		○		
	計器類		○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	回路選擇	20迴路	○		
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		/		
	遠隔操作裝置	與火警連動	○		
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風	1支	○		

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	92db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器	92db	/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓			○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	1350A	112.06.01	泰氏電子				
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

緊急廣播設備檢查表

檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	立安牌		增幅器	製造廠：	立安牌	
		型 號：	PE-150A			型 號：	2600W	
檢修項目		檢修結果						處置措施
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀 檢 查								
緊急電源 (內藏型)	外形	內置式蓄電池		○				
	標示	12V 4.5AH		○				
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	位於:1F守衛室		○				
	外形	直立型、機櫃型		○				
	電壓表	26V		○				
	開關類	按鈕開關、切換開關		○				
	保護板			○				
	標示	30/30L		○				
	預備品	Fuse		○				
啟動裝置	周圍狀況			○				
	外 形			○				
揚 聲 器	外 形	掛壁式		○				
	裝置狀態	5W		○				
表 示 燈				○				
性 能 檢 查								
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC26V		○				
	切換裝置			○				
	充電裝置			○				
	結線接續			○				
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類			○				
	保險絲	2A		○				
	繼電器			○				
	計器類			○				
	標示			○				
	結線接續			○				
	接地			○				
	回路選擇	30分區		○				
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置			/				
	遠隔操作裝置	與火警連動		○				
	緊急廣播切換			○				
	回路短路			○				
麥克風	1支		○					

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話	11/20L	○					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	92db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		92db	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	1350A	112.06.01	泰氏電子				
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

緊急廣播設備檢查表

檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	精科牌		增幅器	製造廠：	精科牌	
		型 號：	AL-001A			型 號：	700W	
檢修項目		檢修結果					處置措施	
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀 檢 查								
緊急電源 (內藏型)	外形		○					
	標示		○					
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	位於：元智1F守衛	○					
	外形	落地型	○					
	電壓表	DC26V	○					
	開關類	按鈕開關	○					
	保護板		○					
	標示	17/20L	○					
	預備品	Fuse	○					
啟動裝置	周圍狀況		○					
	外 形		○					
揚 聲 器	外 形		○					
	裝置狀態	5W	○					
表 示 燈			○					
性 能 檢 查								
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	DC26V	○					
	切換裝置		○					
	充電裝置		○					
	結線接續		○					
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○					
	保險絲		○					
	繼電器		○					
	計器類		○					
	標示		○					
	結線接續		○					
	接地		○					
	回路選擇	全區	○					
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置		/					
	遠隔操作裝置	與火警連動	○					
	緊急廣播切換		○					
	回路短路		○					
麥克風	1支	○						

啟動裝置	手動按鈕裝置		○					
	緊急電話		/					
	與火警警報設備之連動		○					
揚聲器	音量等	88~92db	○					
	鳴動方式	一齊	○					
	音量調整器		/					
綜 合 檢 查								
揚聲器之音壓		88~92db	○					
綜合動作			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	噪音計	1350A	112.06.01	泰氏電子				
	絕緣電阻計	ST-2550	112.06.01	SEW				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○	/	○	○		
		標示	○	/	○	○		
	外箱標示面	外形	○	/	○	○		
		辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		○	/	○	○		
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
		結線接續	/	/	/	/		
避難指標	外形		/	/	/	/		
	辨識障礙		/	/	/	/		
	採光		/	/	/	/		
性能檢查								
光源		○	/	○	○			
檢查開關		○	/	○	○			
保險絲類		/	/	/	/			
結線接續		○	/	○	○			
緊急電源		○	/	○	○			
信號裝置		/	/	/	/			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

地下停車場

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○	/	○	○		
		標示	○	/	○	○		
	外箱標示面	外形	○	/	○	○		
		辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		○	/	○	○		
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
		結線接續	/	/	/	/		
避難指標	外形	/	/	/	/			
	辨識障礙	/	/	/	/			
	採光	/	/	/	/			
性能檢查								
光源		○	/	○	○			
檢查開關		○	/	○	○			
保險絲類		/	/	/	/			
結線接續		○	/	○	○			
緊急電源		○	/	○	○			
信號裝置		/	/	/	/			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				



林水澄

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○	/	○	○		
		標示	○	/	○	○		
	外箱標示面	外形	○	/	○	○		
		辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		○	/	○	○		
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
		結線接續	/	/	/	/		
避難指標	外形		/	/	/	/		
	辨識障礙		/	/	/	/		
	採光		/	/	/	/		
性能檢查								
光源		○	/	○	○			
檢查開關		○	/	○	○			
保險絲類		/	/	/	/			
結線接續		○	/	○	○			
緊急電源		○	/	○	○			
信號裝置		/	/	/	/			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○	/	○	○		
		標示	○	/	○	○		
	外箱標示面	外形	○	/	○	○		
		辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		○	/	○	○		
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
		結線接續	/	/	/	/		
避難指標	外形		/	/	/	/		
	辨識障礙		/	/	/	/		
	採光		/	/	/	/		
性能檢查								
光源		○	/	○	○			
檢查開關		○	/	○	○			
保險絲類		/	/	/	/			
結線接續		○	/	○	○			
緊急電源		○	/	○	○			
信號裝置		/	/	/	/			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

標示設備檢查表

檢修項目		檢修結果					處置措施	
		避難口	走廊	通道	判定	不良狀況		
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○	/	○	○		
		標示	○	/	○	○		
	外箱標示面	外形	○	/	○	○		
		辨識障礙	○	/	○	○		
	光源		○	/	○	○		
	信號裝置	外形	/	/	/	/		
		結線接續	/	/	/	/		
避難指標	外形		/	/	/	/		
	辨識障礙		/	/	/	/		
	採光		/	/	/	/		
性能檢查								
光源		○	/	○	○			
檢查開關		○	/	○	○			
保險絲類		/	/	/	/			
結線接續		○	/	○	○			
緊急電源		○	/	○	○			
信號裝置		/	/	/	/			
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺處 ☐ 避難梯具 ☐ 避難橋處 ☐ 救助袋具 ☒ 緩降機9具 ☐ 避難繩索處 ☐ 滑杆處 ☐ 其他具						
設置樓層		緩降機2F~10F共9具						
設置位置		窗戶邊						
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定				
外觀檢查								
周圍狀況	設置地點	位於:窗戶邊		○				
	操作面積	>0.5m ²		○				
	開口部	80cm*50cm以上		○				
	下降空間	器具中心半徑0.5m淨空間		○				
	避難空地			○				
標示	白底黑字		○					
性能檢查								
器具本體		機械煞車式		○			林水澄	
支固器具(固定架)及固定部		膨脹螺絲*4支		○				
收藏狀況		收納盒內		○				
綜合檢查								
下降檢查				○				
收藏檢查				○				
其他				○				
備註	註:2F、3F、4F、5F、6F、7F、8F、9F、10F均在下降處有設防護網，故無法測試。							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	OP80						

避難器具檢查表(附表)

[illegible]

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺 處 ☒ 避難梯 1 具 ☐ 避難橋 處 ☐ 救助袋 具 ☒ 緩降機 9 具 ☐ 避難繩索 處 ☐ 滑杆 處 ☐ 其他 具						
設置樓層		緩降機2F~10F共9具，避難梯B3F~B1F共15具						
設置位置		窗戶邊						
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
周圍狀況	設置地點	位於:窗戶邊		○				
	操作面積	>0.5m ²		○				
	開口部	80cm*50cm以上		○				
	下降空間	器具中心半徑0.5m淨空間		○				
	避難空地			○				
標示	白底黑字		○					
性能檢查								
器具本體		機械煞車式		○			林水澄	
支固器具(固定架)及固定部		膨脹螺絲*4支		○				
收藏狀況		收納盒內		○				
綜合檢查								
下降檢查				○				
收藏檢查				○				
其他				○				
備註	註:避難梯無附表下降測試值.							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	OP80						

有庠大樓

[illegible]

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺處 ☐ 避難梯具 ☐ 避難橋處 ☐ 救助袋具 ☒ 緩降機9具 ☐ 避難繩索處 ☐ 滑杆處 ☐ 其他具						
設置樓層		緩降機2F~10F共9具						
設置位置		窗戶邊						
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定				
外觀檢查								
周圍狀況	設置地點	位於:窗戶邊		○				
	操作面積	>0.5m ²		○				
	開口部	80cm*50cm以上		○				
	下降空間	器具中心半徑0.5m淨空間		○				
	避難空地			○				
標示	白底黑字		○					
性能檢查								
器具本體		機械煞車式		○			林水澄	
支固器具(固定架)及固定部		膨脹螺絲*4支		○				
收藏狀況		收納盒內		○				
綜合檢查								
下降檢查				○				
收藏檢查				○				
其他				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	OP80						

避難器具檢查表

避難器具類別		☐ 滑臺處 ☐ 避難梯具 ☐ 避難橋處 ☐ 救助袋具 ☒ 緩降機5具 ☐ 避難繩索處 ☐ 滑杆處 ☐ 其他具						
設置樓層		緩降機4F共5具						
設置位置		窗戶邊						
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定				
外觀檢查								
周圍狀況	設置地點	位於:窗戶邊		○				
	操作面積	>0.5m ²		○				
	開口部	80cm*50cm以上		○				
	下降空間	器具中心半徑0.5m淨空間		○				
	避難空地			○				
標示	白底黑字		○					
性能檢查								
器具本體				○				
支固器具(固定架)及固定部		膨脹螺絲*4支		○				
收藏狀況		收納盒內		○				
綜合檢查								
下降檢查				○				
收藏檢查				○				
其他				○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	扭力扳手	OP80						

[illegible]

緊急照明設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
緊急電源		6V4AH*1	○					
緊急照明燈	外形	壁掛式	○					
	照明障礙		○					
光源			○					
性能檢查								
照度		11UX以上	○					
檢查開關			○					
保險絲類			/					
結線接續			○					
緊急電源		30min以上	○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				



林水澄

地下停車場

緊急照明設備檢查表								
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
緊急電源		6V4AH*1		○				
緊急照明燈	外形	壁掛式		○				
	照明障礙			○				
光源				○			林水澄	
性能檢查								
照度		11UX以上		○				
檢查開關				○				
保險絲類				/				
結線接續				○			林水澄	
緊急電源		30min以上		○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				

緊急照明設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
緊急電源		6V4AH*1	○					
緊急照明燈	外形	壁掛式	○					
	照明障礙		○					
光源			○					
性能檢查								
照度		11UX以上	○					
檢查開關			○					
保險絲類			/					
結線接續			○					
緊急電源		30min以上	○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				



林水澄

緊急照明設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
緊急電源		6V4AH*1	○					
緊急照明燈	外形	壁掛式	○					
	照明障礙		○					
光源			○					
性能檢查								
照度		11UX以上	○					
檢查開關			○					
保險絲類			/					
結線接續			○					
緊急電源		30min以上	○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				



林水澄

緊急照明設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
緊急電源		6V4AH*1	○					
緊急照明燈	外形	壁掛式	○					
	照明障礙		○					
光源			○					
性能檢查								
照度		11UX以上	○					
檢查開關			○					
保險絲類			/					
結線接續			○					
緊急電源		30min以上	○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	LX-101	112.06.01	LUTRON				
	電流(壓)勾表	CHY-903	112.06.01	CHY				



林水澄

元智大樓(1)

照明燈(附表一)

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
B2F	梯間	元智大樓	1	LED	3 lux
B2F	梯間	元智大樓	2	LED	2 lux
B2F	通道	元智大樓	3	LED	3 lux
B1F	通道	元智大樓	4	LED	4 lux
B1F	通道	元智大樓	5	LED	2 lux
B1F	通道	元智大樓	6	LED	3 lux
1F	居室	元智大樓	7	LED	4 lux
1F	居室	元智大樓	8	LED	2 lux
1F	梯間	元智大樓	9	LED	3 lux
2F	通道	元智大樓	10	LED	4 lux
2F	居室	元智大樓	11	LED	2 lux
2F	居室	元智大樓	12	LED	3 lux
3F	通道	元智大樓	13	LED	4 lux
3F	通道	元智大樓	14	LED	2 lux
3F	通道	元智大樓	15	LED	2 lux
4F	居室	元智大樓	16	LED	3 lux
4F	居室	元智大樓	17	LED	4 lux
4F	居室	元智大樓	18	LED	3 lux
5F	居室	元智大樓	19	LED	2 lux
5F	居室	元智大樓	20	LED	2 lux
5F	居室	元智大樓	21	LED	4 lux
6F	通道	元智大樓	22	LED	2 lux
6F	居室	元智大樓	13	LED	3 lux
6F	居室	元智大樓	24	LED	2 lux
					lux
備註					

元智大樓(2)

[illegible]

地下停車場

[illegible]

有庠科技大樓(1)

照明燈(附表一)

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
B3F	梯間	有庠科技大樓	1	LED	3 lux
B3F	居室	有庠科技大樓	2	LED	4 lux
B2F	通道	有庠科技大樓	3	LED	2 lux
B2F	通道	有庠科技大樓	4	LED	3 lux
B1F	通道	有庠科技大樓	5	LED	2 lux
B1F	通道	有庠科技大樓	6	LED	4 lux
1F	居室	有庠科技大樓	7	LED	4 lux
1F	居室	有庠科技大樓	8	LED	2 lux
2F	通道	有庠科技大樓	9	LED	3 lux
2F	通道	有庠科技大樓	10	LED	4 lux
3F	通道	有庠科技大樓	11	LED	2 lux
3F	通道	有庠科技大樓	12	LED	2 lux
4F	通道	有庠科技大樓	13	LED	3 lux
4F	通道	有庠科技大樓	14	LED	4 lux
5F	居室	有庠科技大樓	15	LED	2 lux
5F	通道	有庠科技大樓	16	LED	3 lux
6F	通道	有庠科技大樓	17	LED	4 lux
6F	通道	有庠科技大樓	18	LED	2 lux
7F	通道	有庠科技大樓	19	LED	4 lux
7F	通道	有庠科技大樓	20	LED	2 lux
8F	居室	有庠科技大樓	21	LED	3 lux
8F	居室	有庠科技大樓	22	LED	4 lux
9F	居室	有庠科技大樓	23	LED	2 lux
9F	居室	有庠科技大樓	24	LED	3 lux
					lux
備註					

有庠科技大樓(2)

照明燈(附表一)

樓 層 別	區 域 別	場 所 名 稱	測 定 位 置	光 源 種 類	照 度
10F	梯間	有庠科技大樓	25	LED	0 lux
10F	居室	有庠科技大樓	26	LED	4 lux
11F	通道	有庠科技大樓	27	LED	2 lux
11F	通道	有庠科技大樓	28	LED	3 lux
12F	通道	有庠科技大樓	29	LED	4 lux
12F	通道	有庠科技大樓	30	LED	2 lux
13F	居室	有庠科技大樓	31	LED	3 lux
13F	居室	有庠科技大樓	32	LED	2 lux
R1F	通道	有庠科技大樓	33	LED	2 lux
R1F	通道	有庠科技大樓	34	LED	4 lux
R2F	通道	有庠科技大樓	35	LED	4 lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
備註					

誠勤大樓(1)

照明燈(附表一)

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
6F	通道	誠勤大樓	1	LED	3 lux
6F	通道	誠勤大樓	2	LED	4 lux
6F	居室	誠勤大樓	3	LED	2 lux
7F	通道	誠勤大樓	4	LED	3 lux
7F	通道	誠勤大樓	5	LED	4 lux
7F	通道	誠勤大樓	6	LED	2 lux
8F	通道	誠勤大樓	7	LED	3 lux
8F	居室	誠勤大樓	8	LED	4 lux
8F	居室	誠勤大樓	9	LED	2 lux
9F	居室	誠勤大樓	10	LED	2 lux
9F	居室	誠勤大樓	11	LED	3 lux
9F	居室	誠勤大樓	12	LED	4 lux
10F	通道	誠勤大樓	13	LED	2 lux
10F	梯間	誠勤大樓	14	LED	1 lux
10F	梯間	誠勤大樓	15	LED	3 lux
11F	居室	誠勤大樓	16	LED	2 lux
11F	居室	誠勤大樓	17	LED	4 lux
11F	通道	誠勤大樓	18	LED	2 lux
12F	梯間	誠勤大樓	19	LED	3 lux
12F	通道	誠勤大樓	20	LED	4 lux
12F	居室	誠勤大樓	21	LED	4 lux
					lux
					lux
					lux
					lux

備註

誠勤大樓(2)

照明燈(附表一)

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
B3F	居室	誠勤大樓	1	LED	3 lux
B3F	居室	誠勤大樓	2	LED	2 lux
B3F	梯間	誠勤大樓	3	LED	4 lux
B2F	梯間	誠勤大樓	4	LED	2 lux
B2F	梯間	誠勤大樓	5	LED	3 lux
B2F	居室	誠勤大樓	6	LED	2 lux
B1F	通道	誠勤大樓	7	LED	2 lux
B1F	通道	誠勤大樓	8	LED	2 lux
B1F	通道	誠勤大樓	9	LED	4 lux
1F	梯間	誠勤大樓	10	LED	4 lux
1F	通道	誠勤大樓	11	LED	2 lux
1F	居室	誠勤大樓	12	LED	3 lux
2F	居室	誠勤大樓	13	LED	2 lux
2F	通道	誠勤大樓	14	LED	4 lux
2F	居室	誠勤大樓	15	LED	4 lux
3F	通道	誠勤大樓	16	LED	3 lux
3F	通道	誠勤大樓	17	LED	4 lux
3F	居室	誠勤大樓	18	LED	2 lux
4F	梯間	誠勤大樓	19	LED	3 lux
4F	通道	誠勤大樓	20	LED	4 lux
4F	梯間	誠勤大樓	21	LED	2 lux
5F	通道	誠勤大樓	22	LED	3 lux
5F	通道	誠勤大樓	23	LED	4 lux
5F	通道	誠勤大樓	24	LED	2 lux
					lux

備註

實習大樓

樓層別	區域別	場所名稱	測定位置	光源種類	照度
B1F	居室	實習大樓	1	LED	0 lux
B1F	居室	實習大樓	2	LED	2 lux
B1F	居室	實習大樓	3	LED	2 lux
1F	居室	實習大樓	4	LED	3 lux
1F	通道	實習大樓	5	LED	4 lux
1F	居室	實習大樓	6	LED	2 lux
2F	居室	實習大樓	7	LED	4 lux
2F	居室	實習大樓	8	LED	2 lux
2F	居室	實習大樓	9	LED	3 lux
3F	居室	實習大樓	10	LED	2 lux
3F	居室	實習大樓	11	LED	4 lux
3F	居室	實習大樓	12	LED	2 lux
4F	居室	實習大樓	13	LED	0 lux
4F	居室	實習大樓	14	LED	4 lux
4F	居室	實習大樓	15	LED	2 lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux
					lux

備註

連結送水管檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	/	電動機	製造廠：	/	
		型 號：	/		型 號：	/	
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外觀檢查							
送水口	周圍狀況	位於:1F外側	○				
	外 形	雙口露出型	○				
水帶箱等	水帶箱	周圍狀況	○				
		外 形	埋入式	○			
	水帶及瞄子		水帶20m*2條 口徑19mm	○			
	出水口	周圍狀況	○				
		外 形	○				
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	/				
		外 形	/				
	電 壓 表		/				
	各 開 關		/				
	標 示		/				
	預備品等		/				
啟動裝置			/				
加壓送水裝置			/				
呼水裝置	呼水槽		/				
	閥 類		/				
中繼水箱等	中繼水箱		/				
	水 位 計		/				
	閥 類		/				
配 管		送水口*1, 逆止閥*1	○				
性能檢查							
送 水 口		3"*2 1/2"*2 1/2"	○				
水帶箱等	水帶瞄子	水帶口徑20m*2條 口徑19mm	○				
	水帶水壓試驗	2 1/2"*1個	/				
			/				
	開 關 閥		/				
電動機控制裝置	各 開 關		/				
	保 險 絲		/				
	繼 電 器		/				
	表 示 燈		/				
	結線接續		/				
	接 地		/				
啟動裝置			/				

加壓送水裝置	電動機	回轉軸		/				
		軸承部		/				
		軸接頭		/				
		本 體		/				
	幫浦	回轉軸		/				
		軸承部		/				
		底 部		/				
		連成表及壓力表		/				
		性 能		/				
	呼水裝置	閥 類		/				
自動給水裝置			/					
減水警報裝置			/					
中繼水箱	水 質		/					
	給 水 裝 置		/					
	水 位 計		/					
	閥 類		/					
配 管			○					
綜 合 檢 查								
加壓送水裝置			/					
運轉電流			/					
全 閉 壓 力			/					
運轉狀況			/					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551		SEW				
	三用電表	SLE-500		SONG LIN				
	夾式電流表	DM-6065		LUTRON				

連結送水管檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	/	電動機	製造廠：	/	
		型 號：	/		型 號：	/	
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外觀 檢 查							
送水口	周圍狀況	位於：1F外側	○				
	外 形	雙口露出型	○				
水帶箱等	水帶箱	周圍狀況	位於：11F*1個	○			
		外 形	埋入式	○			
	水帶及瞄子		水帶20m*2條 口徑19mm	○			
	出水口	周圍狀況	位於：5~12F*14個	○			
		外 形	2 1/2" *14個	○			
	控制盤	周圍狀況	/				
電動機的控制裝置		外 形	/				
電 壓 表		/					
各 開 關		/					
標 示		/					
預備品等		/					
啟 動 裝 置		/					
加壓送水裝置		/					
呼水裝置	呼水槽		/				
	閥 類		/				
中繼水箱等	中繼水箱		/				
	水 位 計		/				
	閥 類		/				
配 管		送水口*1，逆止閥*1	○				
性 能 檢 查							
送 水 口		3" *2 1/2" *2 1/2"	○				
水帶箱等	水帶瞄子		水帶口徑20m*2條 口徑19mm	○			
	水帶水壓試驗		2 1/2" *14個	/			
		/					
	開 關 閥		/				
電動機控制裝置	各 開 關		/				
	保 險 絲		/				
	繼 電 器		/				
	表 示 燈		/				
	結線接續		/				
	接 地		/				
啟 動 裝 置			/				

加壓送水裝置	電動機	回轉軸		/				
		軸承部		/				
		軸接頭		/				
		本 體		/				
	幫浦	回轉軸		/				
		軸承部		/				
		底 部		/				
		連成表及壓力表		/				
		性 能		/				
	呼水裝置	閥 類		/				
自動給水裝置			/					
減水警報裝置			/					
中繼水箱	水 質		/					
	給 水 裝 置		/					
	水 位 計		/					
	閥 類		/					
配 管		○						
綜 合 檢 查								
加壓送水裝置		/						
運轉電流		/						
全 閉 壓 力		/						
運轉狀況		/						
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551		SEW				
	三用電表	SLE-500		SONG LIN				
	夾式電流表	DM-6065		LUTRON				

消防專用蓄水池檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	九如	電動機	製造廠：	大同	
		型號：	FF150-XA8026-237		型號：	FEFC	
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外觀檢查							
水源	蓄水池	類別:RC造地下水池	○				
	水量		○				
投入孔採水口	周圍狀況	位於:1F外側	○				
	外形	採水口*1個	○				
	標示		○				
	啟動表示燈		○				
電動機	控制盤	周圍狀況	位於:B3F泵浦室	○			
		外形	掛壁式	○			
	電壓表	AC380V	○				
	各開關	切換開關;按鈕開關	○				
	標示		○				
	預備品等	Fuse	○				
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○			
		外形	按鈕式	○			
	遠隔操作部	周圍狀況	按鈕開關	○			
		外形	紅底白字	○			
加壓送水裝置		6"×2200L/min×62M×50HP	○				
呼水裝置	呼水槽	100公升	○				
	閥類	止水閥*1;逆止閥*1	○				
配管		主管(開)試驗配管(關)	○				
性能檢查							
水源	水質	自來水	○				
	給水裝置	浮球式	○				
採水口	本體	單口式	○				
	開關閥	100A	○				
電動機控制裝置	各開關	NFB125A	○				
	保險絲	2A	○				
	繼電器		○				
	表示燈	指示燈泡220V*6個	○				
	結線接續	Y-△啟動	○				
	接地	第三種接地	○				
啟動裝置	啟動操作部	手動	○				
	啟動表示燈		○				

加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3540RPM	○			
			軸承部	黃油潤滑	○			
			軸接頭	同軸式	○			
			本 體	三相感應電動機	○			
	幫浦	回轉軸		○				
		軸承部		○				
		底 部		○				
		連成表、壓力表		○				
		性 能		○				
	減壓措施			/				
呼水裝置	閥 類		給水管(開)呼水管(開)	○				
	自動給水裝置		浮球式	○				
	減水警報裝置		電極式	○				
	底 閥		排水管(關)	○				
配管	開 關 閥		主管(開)	○				
	過濾裝置			/				
	排 放 管		15A限流孔	○				
耐 震 措 施		消防泵浦二次側出口	○					
綜 合 檢 查								
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	5秒	○				
		表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○				
		運轉電流	50A	○				
		運轉狀況	正相序	○				
	出水量			○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551		SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500		SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100		YOGOHAMA				

消防專用蓄水池檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	無標示	電動機	製造廠：	大同		
		型號：	無標示		型號：	FEFC-HD		
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
水源	蓄水池	類別:RC造地下水池	○					
	水量		○					
投入孔採水口	周圍狀況	位於:1F外側	○					
	外形		○					
	標示		○					
	啟動表示燈		○					
電動機	控制盤	周圍狀況	位於:B3F泵浦室	○				
		外形	掛壁式	○				
	電壓表		AC220V	○				
	各開關		切換開關;按鈕開關	○				
	標示			○				
	預備品等		保險絲、指示燈泡、控制盤線路圖	○				
啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	控制盤	○				
		外形	按鈕式	○				
	遠隔操作部	周圍狀況	按鈕開關	○				
		外形	紅底白字	○				
加壓送水裝置				○				
呼水裝置	呼水槽		100公升	○				
	閥類		止水閥*1;逆止閥*1	○				
配管			主管(開)試驗配管(關)	○				
性能檢查								
水源	水質		自來水	○				
	給水裝置		浮球式	○				
採水口	本體		單口式	○				
	開關閥		100A	○				
電動機控制裝置	各開關		NFB120A	○				
	保險絲		3A	○				
	繼電器			○				
	表示燈		指示燈泡220V*5個	○				
	結線接續		Y-△啟動	○				
	接地		第三種接地	○				
啟動裝置	啟動操作部		手動	○				
	啟動表示燈			○				

加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3540RPM	○			
			軸承部	黃油潤滑	○			
			軸接頭	同軸式	○			
			本 體	三相感應電動機	○			
	幫浦	回轉軸		○				
		軸承部		○				
		底 部		○				
		連成表、壓力表		○				
		性 能		○				
	減壓措施			/				
呼水裝置	閥 類		給水管(開)呼水管(開)	○				
	自動給水裝置		浮球式	○				
	減水警報裝置		電極式	○				
	底 閥		排水管(關)	○				
配管	開 關 閥		主管(開)	○				
	過濾裝置			/				
	排 放 管		15A限流孔	○				
耐 震 措 施		消防泵浦二次側出口	○					
綜 合 檢 查								
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置	5秒	○				
		表示、警報等	指示燈泡，蜂鳴器	○				
		運轉電流	65A	○				
		運轉狀況	正相序	○				
	出水量			○				
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	絕緣電阻計	ST-2551		SEW	夾式電流計	DM-6065		Lutron
	三用電表	SLE-500		SONG LIN	相序計	3165		HIOKI
	比托計	PT-100		YOGOHAMA				

排煙設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
排煙區劃 防煙垂壁	固定式		○		
	移動式		/		
排煙口			○		
風管			○		
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	/		
		外形	/		
	電壓表		/		
	各開關		/		
	標示		/		
	預備品等		/		
啟動裝置	自動啟動裝置		/		
	手動啟動裝置	周圍狀況	○		
		外形	○		
		操作桿等	/		
排煙機			/		
排煙口			○		
性能檢查					
排煙區劃垂壁			○		
排煙口			/		
風管	支撐固定		/		
	防火閘門		/		
	接續部		/		
電動機控制裝置	各開關		/		
	保險絲		/		
	繼電器		/		
	表示燈		/		
	結線接續		/		
	接地		/		
啟動裝置	自動啟動裝置		/		
	手動啟動裝置		○		
排煙機	電動機	回轉軸	/		
		軸承部	/		
		動力傳達裝置	/		
		本體	/		
	回轉葉片	回轉軸	/		
		軸承部	/		

綜 合 檢 查

啟動狀況		/		
運轉電流		/		
運轉狀況		/		
回轉方向		/		

備註								
----	---	--	--	--	--	--	--	--

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	風速計	8903			三用電表	3030		
	電流錶	SK-7705			加煙試驗器	HKS-2型		
	相序計	3126						

排煙設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
排煙區劃 防煙垂壁	固定式		○			
	移動式		/			
排煙口			○			
風管		耐熱鋁製風管	○			
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	○			
		外形	○			
	電壓表		/			
	各開關		○			
	標示		○			
	預備品等		○			
啟動裝置	自動啟動裝置		○			
	手動啟動裝置	周圍狀況	○			
		外形	○			
		操作桿等	/			
排煙機			○			
排煙口			○			
性能檢查						
排煙區劃垂壁			○			
排煙口			○			
風管	支撐固定		○			
	防火閘門		/			
	接續部		○			
電動機控制裝置	各開關		○			
	保險絲		○			
	繼電器		○			
	表示燈		○			
	結線接續		○			
	接地		○			
啟動裝置	自動啟動裝置		○			
	手動啟動裝置		○			
排煙機	電動機	回轉軸	○			
		軸承部	○			
		動力傳達裝置	○			
		本體	○			
	回轉葉片	回轉軸	○			
		軸承部	○			

綜 合 檢 查

啟動狀況		○		
運轉電流		○		
運轉狀況		○		
回轉方向	正相序	○		

備註

機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
風速計	8903			三用電表	3030		
電流錶	SK-7705			加煙試驗器	HKS-2型		
相序計	3126						

排煙設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況		
外觀檢查						
排煙區劃 防煙垂壁	固定式		○			
	移動式		/			
排煙口			○			
風管		耐熱鋁製風管	○			
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	○			
		外形	○			
	電壓表		/			
	各開關		○			
	標示		○			
	預備品等		○			
啟動裝置	自動啟動裝置		兼用	○		
	手動啟動裝置	周圍狀況	○			
		外形	○			
		操作桿等	/			
排煙機			○			
排煙口			○			
性能檢查						
排煙區劃垂壁			○			
排煙口			○			
風管	支撐固定		○			
	防火閘門		/			
	接續部		○			
電動機控制裝置	各開關		○			
	保險絲		○			
	繼電器		○			
	表示燈		指示燈泡220V*2個	○		
	結線接續		直接啟動	○		
	接地		第三種接地	○		
啟動裝置	自動啟動裝置		與偵煙式探測器連動	○		
	手動啟動裝置		控制盤	○		
排煙機	電動機	回轉軸	○			
		軸承部	黃油潤滑	○		
		動力傳達裝置	V型皮帶	○		
		本體	○			
	回轉葉片	回轉軸	○			
		軸承部	○			

綜 合 檢 查

啟動狀況		○		
運轉電流		○		
運轉狀況		○		
回轉方向	正相序	○		

備註								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
風速計	8903			三用電表	3030		
電流錶	SK-7705			加煙試驗器	HKS-2型		
相序計	3126						

排煙設備檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
排煙區劃 防煙垂壁	固定式		○		
	移動式		/		
排煙口		14個	○		
風管		管道間	○		
電動機的控制裝置	控制盤	周圍狀況	位於:RF平台內	○	
		外形	壁掛式	○	
	電壓表			/	
	各開關		切換開關;按鈕開關	○	
	標示			○	
	預備品等			○	
啟動裝置	自動啟動裝置		專用	○	
	手動啟動裝置	周圍狀況		/	
		外形		/	
		操作桿等		/	
排煙機			○		
排煙口			○		
性能檢查					
排煙區劃垂壁			○		
排煙口			○		
風管	支撐固定			○	
	防火閘門			/	
	接續部			○	
電動機控制裝置	各開關			○	
	保險絲			○	
	繼電器			○	
	表示燈			○	
	結線接續			○	
	接地			○	
啟動裝置	自動啟動裝置		與偵煙式探測器連動	○	
	手動啟動裝置			○	
排煙機	電動機	回轉軸		○	
		軸承部		○	
		動力傳達裝置		○	
		本體		○	
	回轉葉片	回轉軸		○	
		軸承部		○	



林水澄

綜 合 檢 查

啟動狀況		○		
運轉電流		○		
運轉狀況		○		
回轉方向		○		

備註								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	風速計	8903			三用電表	3030		
	電流錶	SK-7705			加煙試驗器	HKS-2型		
	相序計	3126						

緊急電源插座檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
保護箱	周圍狀況	位於:消防栓箱上方	○					
	外形	單面型	○					
插座連接器		單相125V 15A 三相250V 30A	○					
開關器			○					
表示燈		AC 110V 指示燈	○					
性能檢查								
插座		單相三線式*1個 三相四線式	○					
開關器			○					
端子電壓	單相	常用AC110V 緊急AC112V	○					
	三相		/					
回轉相位			/					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	指針式三用電表	SLE-500		SONG LIN				
	相序計	3165		HIOKI				

緊急電源插座檢查表

檢修項目		檢修結果			處置措施			
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
保護箱	周圍狀況	位於:消防栓箱上方	○					
	外形	單面型	○					
插座連接器		單相125V 15A 三相250V 30A	○					
開關器			/					
表示燈		AC 110V 指示燈	○					
性能檢查								
插座		單相三線式*1個 三相四線式*1個	○					
開關器			/					
端子電壓	單相	常用AC110V 緊急AC112V	○					
	三相	常用AC220V 緊急AC227V	○					
回轉相位			○					
備註								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	指針式三用電表	SLE-500		SONG LIN				
	相序計	3165		HIOKI				

配線檢查表

消防安全設備種類									☒ 室內消防栓設備 ☐ 室外消防栓設備 ☒ 自動撒水設備 ☐ 水霧滅火設備 ☒ 泡沫滅火設備 ☐ 冷卻撒水設備 ☐ 射水設備 ☐ 惰性氣體滅火設備 ☐ 簡易自動滅火設備 ☐ 乾粉滅火設備 ☐ 鹵化烴滅火設備 ☐ 一一九火災通報裝置 ☒ 火警自動警報設備 ☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備 ☒ 緊急廣播設備 ☒ 標示設備 ☒ 緊急照明設備 ☒ 連結送水管 ☒ 消防專用蓄水池 ☒ 排煙設備 ☒ 緊急電源插座 ☐ 無線電通信輔助設備
檢修項目		檢修結果					處置措施		
		種別、內容等情形		判定	不良狀況				
外觀檢查									
專用回路				○					
開關器、斷路器等				○					
保險絲等				○					
耐燃耐熱保護				/					
性能檢查									
絕緣電阻值	電源回路				/				
	操作回路				/				
	表示燈回路				/				
	警報回路				/				
備註	註:各系統配線不符合耐燃耐熱保護標準。 註:因火警及廣播未接地,故無法做絕緣阻抗測試。 註:標示設備及緊急照明設備為內置式蓄電池。								
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	
	高阻計	ST-5520							
	接地阻抗計	PROVA-56227							



林水澄